01 PLANTA BAIXA - DESIGN - 2ÜPAVIMENTO
ESC: 1/75

LEGENDAS:

- CONSTRUIR/EXECUTAR
- CONDENSADORA (A SER COLOCADA ACIMA DO TELHADO)
- EVAPORADORA
- DRENO DA SAĈDA DO CONDICIONADOR DE AR (TUBULA¢ëO DE PVC MARROM 25mm x 3/4" EXTERNA A ALVENARIA COBERTA POR CAIXA DE MDF 10 x 20cm)

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

B-2 - 2ÜPAVIMENTO - DESIGN - PLANTA BAIXA - A RETIRAR E A EXECUTAR

\\200.19.245.45\NPO\CC_01-2012\BL 02 - DESIGN\CPE 001-2012 - PCL 43-84.DWG

DESENHO	Karoline
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1/75
PRANCHA	PCL 43/84