

CD1

CIRCUITO	POTąNCIA (W)			CONDUTOR (mm|)	PROTETOR (A)	FINALIDADE
	A	B	C			
CD2	1550W			2,5	1 X 20	Alim. de Energia cd2

01 PROJETO ELÉTRICO DO 3ÁPAV
ESC: 1/75

CD2 (Sala Com.Licita- »es)

CIRCUITO	POTąNCIA (W)			CONDUTOR (mm|)	PROTETOR (A)	FINALIDADE
	A	B	C			
07		800		2,5	1 X 15	Tomadas
08			750	2,5	1 X 10	Ilumina- «o
10	2650			2,5	1 X 20	Ar cond. de 24.000 btu
TOTAL	1,550KW					

CD3 (Preg«o)

CIRCUITO	POTąNCIA (W)			CONDUTOR (mm|)	PROTETOR (A)	FINALIDADE
	A	B	C			
09	3160			2,5	1 X 25	Ar cond. de 30.000 btu

LEGENDAS:

	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	TOMADA BAIXA H= 0.40M
	TOMADA MEDIA H= 1.10M
	TOMADA ALTA H= 2.20 M
	CENTRO DE DISTRIBUI€ ê O
	INTERRUPTOR DE 2 SE€ I ES SIMPLES h= 1.10m
	TOMADA EXTERNA BAIXA h= 0.40m
	TOMADA EXTERNA MEDIA h= 1.10m
	LUMINÓRIA FLUORESCENTE
	CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA
	CAIXA DE PASSAGEM
	ELETRODUTO EMBUTIDO / SOBREPOR NA PAREDE
	TOMADA EXTERNA ALTA h= 2.20m
	INTERRUPTOR SIMPLES h= 1.10m
	INTERRUPTOR DE 3 SE€ I ES SIMPLES h= 1.10m
	TOMADA EM BANCADA h= 60cm
	INTERRUPTOR PARALELO DE 1 OU 2 SEC. h= 1.10m
	ESPERA PARA AR CONDICIONADO
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA
	LUMIN. C/ LAMP. COMPACTA 25 w
	ELETRODUTO SUBTERRANEO
	ARANDELA LAMPADA COMPACTA DE 55w
	INTERRUPTOR 2 SE€ I ES- SIMPLES / PARALELO
	ELETROCALHA PERF. 200X70 / 100X100 / 50X50

LEGENDAS:

CONSTRUIR/EXECUTAR

DEMOLIR/RETIRAR

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Campus Pelotas

Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO ELÉTRICO

B-1 - 3ÁPAVIMENTO - CENTRO ADMINISTRATIVO DO ENSINO - PLANTA BAIXA - A EXECUTAR

DESENHO	Christopher Rampinini
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1/75
PRANCHA	PEL 49/84

T:\200.19.245.45\NPO\CC_01-2012\86, 01 - ENSINO - CAEN\DWG\CPE 001-2012 -PEL 46-84 ê PEL 49-84 PLT 73-84 ê PLT 76-84 E PPI 81-84.DWG