01 PLANTA BAIXA PPCI
ESC: 1/75

LEGENDA

- Extintor de inc° ndio PQS - A, B e C- 8kg
- Ponto aut¹ nomo de ilumina- «o de emerg° ncia - Fluorescentes - 2x 8w
- Placa de sinaliza- «o - Proibido Fumar
- Sa²da — Ponto aut¹ nomo de ilumina- «o de emerg° ncia com indica- «o de sa²da - Fluorescentes - 2x 8w
- Sa²da — Placa de sinaliza- «o - Sa²da
- CONSTRUIR/EXECUTAR
- DEMOLIR/RETIRAR

Os extintores de inc° ndio dever«o ser instalados a uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e superior respectivamente.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

B-1 - 2ÁPAVIMENTO - CENTRO ADMINISTRATIVO DO ENSINO - PLANTA BAIXA PPI

\\200.19.245.45\NPO\CC_01-2012\BL 01 - ENSINO - CAEN\DWG\CPE 001-2012 -PEL 46-84 ê PEL 49-84 PLT 73-84 ê PLT 76-84 E PPI 81-84.DWG

DESENHO	Christopher Rampinini
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1/75
PRANCHA	PPI 81/84